



0761

FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
Am Sportplatz 2, D-56291 Leiningen
Germany

Brandschutzkissen / Fire Protection Pillows

„FLAMRO BK-N“

Brandverhalten / Reaction to fire
Klasse / Class E

Nach / Acc. to EN 13501-1

Abgabe gefährlicher Stoffe: keine /
Release of dangerous substances: none

Jahr / year	16
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit / Certificate of constancy of performance	0761-CPR-0625
ETA-Nummer / No.	ETA-17/0904
Feuerwiderstandsklasse / Fire resistance class	max. EI 180
ETA Leitlinie / ETA Guideline	ETAG 026-Teil 2/ part 2, 2011-08
Eindeutiger Kenncode / Unique identification code	KA-17-0904
Kabelabschottung/ Penetration seal	„FLAMRO Variant BK-N“
Nutzungskategorie/ Use category	Z ₂
Leistungserklärung Nr. / Declaration of performance No.	26102017 BK-N
Für weitere relevante Produktmerkmale siehe / For other relevant characteristics see	ETA-17/0904
Bemerkung / remark	---

Webseite, von der die Leistungserklärung abrufbar ist /

Website the declaration of performance can be found:

www.flamro.com